ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště P3
Mostníkovská 255, 266 01 Beroun
telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372
e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

L 1146

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 14550/2026

Zákazník: Obec Bzová

Bzová 52
267 43 Bzová

Vzorek číslo:	**4861**		
Místo odběru:	**Bzová - č.p. 52 , OÚ**		
Upřesnění místa odběru:	Bzová - č.p. 52 , OÚ - umyvadlo na soc. zařízení		
Předmět zkoušky:	pitná voda	Datum odběru:	10.02.2026 - 10.02.2026
Typ vzorku:	prostý	Čas odběru:	09:00 - 9:05
Typ rozboru:	mikrobiologický	Datum příjmu:	10.02.2026
Odběr v rozsahu akreditace:	Ano	Datum provedení analýz:	10.02.2026 - 12.02.2026
Odebral:	Hrabáková Petra, laboratoř		
Způsob odběru:	manuální		
Postup odběru:	SOP č. B 1 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667- 14, ČSN EN ISO 19458, Vyhláška č. 252/2004 Sb.)		

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Chlor volný	**<0,03**	mg/l		SOP č.27	M	A	0,3	MH	vyhovuje
Koliformní bakterie	**0**	MPN/100ml		SOP č.35	P3	A	0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	**0**	MPN/100ml		SOP č.35	P3	A	0	NMH	vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): **Vyhláška č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění**

Přehled zkušebních metod:

SOP č.27 (ČSN EN ISO 7393-2, manuál firmy HACH)
SOP č.35 (ČSN EN ISO 9308-2, St. lab. postup IDEXX GmbH, Přepis o pitné vodě Trinkw V 2002)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3; Mostníkovská 255, Beroun
Akr. - zkouška v rozsahu akreditace: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená ve zkušební laboratoři externího poskytovatele
M - zkouška provedená na místě odběru