ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště P3
Mostníkovská 255, 266 01 Beroun
telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372
e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

L 1146

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 14741/2026

Zákazník: Obec Bzová

Bzová 52
267 43 Bzová

Vzorek číslo: **25400**
Místo odběru: **Bzová, Pod Bezovkou č.p. 202 - vývařovna**
Upřesnění místa odběru: Pod Bezovkou č.p. 202 - vývařovna, dřez v kuchyni
Předmět zkoušky: pitná voda
Typ vzorku: prostý
Typ rozboru: opakovaný
Odběr v rozsahu akreditace: Ano
Odebral: Hrabáková Petra, laboratoř
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SOP č. B 1 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667- 14, ČSN EN ISO 19458, Vyhláška č. 252/2004 Sb.)

Datum odběru: 13.07.2026 - 13.07.2026
Čas odběru: 07:40 - 7:45
Datum příjmu: 13.07.2026
Datum provedení analýz: 13.07.2026 - 15.07.2026

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Chlor volný	**0,07**	mg/l	2%	SOP č.27	M	A	0,3	MH	vyhovuje
Koliformní bakterie	**0**	MPN/100ml		SOP č.35	P3	A	0	MH	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	**0**	KTJ/1ml		SOP č.32	P3	A	40	MH	vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): **Vyhláška č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění**

Přehled zkušebních metod:

SOP č.27 (ČSN EN ISO 7393-2, manuál firmy HACH)
SOP č.32 (ČSN EN ISO 6222)
SOP č.35 (ČSN EN ISO 9308-2, St. lab. postup IDEXX GmbH, Přepis o pitné vodě Trinkw V 2002)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota
P3 - zkouška provedená na pracovišti 3; Mostníkovská 255, Beroun
Akr. - zkouška v rozsahu akreditace: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená ve zkušební laboratoři externího poskytovatele
M - zkouška provedená na místě odběru

Prohlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko“, kde nejistota měření není zohledňována.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý.
Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 16.7.2026

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Ing. Lucie Hybšová
vedoucí pracoviště

konec protokolu